

СОГЛАСОВАНО

Председатель комиссии

 Браковенко Е. Н.
«14» апреля 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор-художественный руководитель

СПб ГБУК «Театр на Садовой»
Давыденко-Мурахтанова Е. И.
«14» апреля 2026 г.


ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта социальной инфраструктуры СПб ГБУК «Театр на Садовой» № 16893

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

- 1.1. Наименование объекта: здание Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Театр на Садовой».
- 1.2. Адрес объекта: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Мучной, д.9/27, лит. А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - часть здания, 1,2 этажи, 841,6 кв.м.;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет).
- 1.4. Год постройки здания: 1800-1810гг, последнего капитального ремонта 2023г.
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не определена.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование — согласно учредительным документам, краткое наименование):
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Театр на Садовой», СПб ГБУК «Театр на Садовой»
- 1.7. Юридический адрес организации: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Мучной, дом 9/27.
- 1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: Комитет по культуре Санкт-Петербурга.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191186, г. Санкт-Петербург, пр-т Невский, д. 40-42, литер А.
- 1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: тел. 576-80-06, kkult@gov.spb.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Вид деятельности (по ОКВЭД): 90.01.
- 2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с Уставом или положением об организации):
организация и постановка театральных, оперных, балетных представлений, концертов и прочих сценических выступлений.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития): все категории инвалидов.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 185 человек.

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 350 м от станции метрополитена («Сенная площадь» (2 линия), «Спасская» (4 линия), «Садовая» (5 линия)).

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), отсутствие: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие: отсутствие.

3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет): есть.

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет): да.

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Участок отсутствует
3	Вход (входы) в здание	ДП(О,У), ДЧ-И(Г), ВНД(К,С)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДЧ-В
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(К,О,С,Г), ДЧ-И(С)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД(К)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В

<*> - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями в умственном развитии) - доступно полностью избирательно (указать категорию

МГН); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию МГН); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД(К)

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Территория не принадлежит организации
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Участок отсутствует
3	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР, Ремонт текущий
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР, Ремонт текущий
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР, Ремонт текущий
6	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ до 31.12.2030г. в рамках исполнения: «Перечня мероприятий по обеспечению по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (дорожной карты) учреждения»
(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП- В
(оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности))

4.4. Информация размещена/обновлена на Карте доступности субъекта Российской Федерации, сайт: <https://www.city4you.spb.ru/>; дата 06.04.2026г.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения от «6» апреля 2026 г.

6. Рекомендации

- 6.1. Оборудовать вход на объект доступными для МГН элементами информации об объекте.
- 6.2. Оборудовать входной узел тактильно – контрастными указателями предупреждения об опасности в соответствии с требованиями СП.
- 6.3. Предусмотреть реконструкцию входной двери, или использование инвентарного пандуса для обеспечения доступности МГН для категории «К».
- 6.4. Оборудовать внутреннюю лестницу поручнями в соответствии с требованиями СП (круглый профиль поручня).
- 6.5. Установить на краевых частях ступеней внутренней лестницы противоскользящие полосы контрастного цвета в соответствии с требованиями СП.
- 6.6. Разместить визуально – тактильную информацию ориентирования на путях следования и эвакуации.
- 6.7. Предусмотреть реконструкцию санитарно – бытового помещения с учетом требований доступности МГН для категории «К».
- 6.8. Оборудовать зрительный зал индукционным контуром для категории «Г».